

# PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von "Fittings (T-Stück) aus PP-B Qualität, schwarz" (DW-8616AU2045) gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA)

Überwachungszeitraum: Überwachungsprüfung 2014  
 Hersteller: Unidelta S.p.A., Vestone (Brescia), Italien  
 Abmessung: Ø16mm

Eingang der Proben: 23.07.2014  
 Probennehmer: MPA Da, Hr. Heisel, Entnahmenr. 14-25-05-Hei vom 17.06.2014  
 TZW-Az.: KR 192/14

## Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 313/12 vorgelegt und überprüft
2. Werkstoffnachweis nach DVGW-Arbeitsblatt W 270: Untersuchungsbericht TZW-Az.: MO 082/12 vom 30.05.2012.
3. Migrationstest:

Kaltwasser 23°C	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m²d]	<0,4	<0,4	<0,4	≤ 12,5

Die untersuchten "Fittings (T-Stück) aus PP-B Qualität, schwarz" für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle Fassung) im Bereich Ausrüstungsgegenstände. DC

Karlsruhe, den 17.09.2014

  
 Dr. J. Klinger / i.A. Dr.-Ing. R. Turkovic  
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet